

## INFORMAÇÃO SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA N.º 2 / 2022

Resultados do Controlo de Qualidade da Água fornecida aos utilizadores do Concelho de Elvas

2º Trimestre do Ano de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: Caixa

|   | Parâmetros                 | Unidades               | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 152/2017 | Valores obtidos |        | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) |            | % Análises Realizadas |
|---|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|-----------------|--------|----------------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------------------|
|   |                            |                        |                                              | Mínimo          | Máximo |                            |                     | Agendadas           | Realizadas |                       |
| C | Escherichia coli (E. coli) | N/100ml                | 0                                            | 0               | 0      | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
|   | Bactérias coliformes       | N/100ml                | 0                                            | 0               | 0      | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
|   | Desinfetante residual      | mg Cl <sub>2</sub> /L  | ---                                          | 0,63            | 0,63   | ---                        | ---                 | 1                   | 1          | 100%                  |
|   | Cheiro a 25°C              | Fator de diluição      | 3                                            | <1              | <1     | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
|   | Sabor a 25°C               | Fator de diluição      | 3                                            | <1              | <1     | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
|   | pH                         | E. Sorensen            | ≥6,5 e ≤9,5                                  | 7,7             | 7,7    | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
|   | Condutividade              | µS/cm, a 20 °C         | 2500                                         | 556             | 556    | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
|   | Cor                        | mg PtCo/L              | 20                                           | <5,0            | <5,0   | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
|   | Turvação                   | UNT                    | 4                                            | <0,20           | <0,20  | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
|   | Enterococos                | N/100ml                | 0                                            | 0               | 0      | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
|   | Número de colónias a 22 °C | N/ml a 22°C            | s/ alter. anormal                            | N.D.            | N.D.   | 0                          | ---                 | 1                   | 1          | 100%                  |
|   | Número de colónias a 37 °C | N/ml a 36°C            | s/ alter. anormal                            | N.D.            | N.D.   | 0                          | ---                 | 1                   | 1          | 100%                  |
|   | Clostridium perfringens    | N/100ml                | 0                                            | 0               | 0      | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
|   | Alumínio                   | µg Al/L                | 200                                          | <20             | <20    | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
|   | Amónio                     | mg NH <sub>4</sub> /L  | 0,50                                         | <0,050          | <0,050 | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
|   | Antimónio                  | µg Sb/L                | 5,0                                          | <0,05           | <0,05  | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
|   | Arsénio                    | µg As/L                | 10                                           | 9,55            | 9,55   | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
|   | Benzeno                    | µg/L                   | 1,0                                          | <0,3            | <0,3   | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
|   | Benzo(a)pireno             | µg/L                   | 0,010                                        | <0,002          | <0,002 | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
|   | Boro                       | mg B/L                 | 1,0                                          | <0,10           | <0,10  | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
|   | Bromatos                   | µg BrO <sub>3</sub> /L | 10                                           | <1,5            | <1,5   | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
|   | Cádmio                     | µg Cd/L                | 5,0                                          | <1,0            | <1,0   | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
|   | Cálcio                     | mg Ca/L                | ---                                          | 120             | 120    | ---                        | ---                 | 1                   | 1          | 100%                  |
|   | Cianetos                   | µg CN-/L               | 50                                           | 1,5             | 1,5    | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
|   | Cloretos                   | mg Cl-/L               | 250                                          | 30              | 30     | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
|   | Chumbo                     | µg Pb/L                | 10                                           | <3,0            | <3,0   | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
|   | Cobre                      | mg Cu/L                | 2,0                                          | <0,010          | <0,010 | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |

| Parâmetros                                     | Unidades   | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 152/2017 | Valores obtidos   |                   | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) |            | % Análises Realizadas |
|------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------------------|
|                                                |            |                                              | Mínimo            | Máximo            |                            |                     | Agendadas           | Realizadas |                       |
| Crómio                                         | µg Cr/L    | 50                                           | <5,0              | <5,0              | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| 1,2-Dicloroetano                               | µg/L       | 3,0                                          | <0,3              | <0,3              | 0                          | -                   | 1                   | 1          | 100%                  |
| 1,2 – dicloroetano                             | mg CaCO3/L | 3,0                                          | 420               | 420               | ---                        | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| Dureza Total                                   | µg Fe/L    | ---                                          | <10               | <10               | 0                          | ---                 | 1                   | 1          | 100%                  |
| Ferro                                          | mg F-/L    | 200                                          | 0,20              | 0,20              | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| Fluoretos                                      | µg/L       | 1,5                                          | <0,005 (Maior LQ) | <0,005 (Maior LQ) | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | ---                   |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): | µg/L       | 0,10                                         | <0,005            | <0,005            | ---                        | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| Benzo(b)fluoranteno                            | µg/L       | ---                                          | <0,002            | <0,002            | ---                        | ---                 | 1                   | 1          | 100%                  |
| Benzo(k)fluoranteno                            | µg/L       | ---                                          | <0,004            | <0,004            | ---                        | ---                 | 1                   | 1          | 100%                  |
| Benzo(ghi)perileno                             | µg/L       | ---                                          | <0,004            | <0,004            | ---                        | ---                 | 1                   | 1          | 100%                  |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno                         | mg Mg/L    | ---                                          | 30                | 30                | ---                        | ---                 | 1                   | 1          | 100%                  |
| Magnésio                                       | µg Mn/L    | ---                                          | <10               | <10               | 0                          | ---                 | 1                   | 1          | 100%                  |
| Manganês                                       | mg NO3/L   | 50                                           | 22                | 22                | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| Nitratos                                       | mg NO2/L   | 50                                           | 0,010             | 0,010             | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| Nitritos                                       | µg Hg/L    | 0,50                                         | <0,30             | <0,30             | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| Mercúrio                                       | µg Ni/L    | 1,0                                          | <5,0              | <5,0              | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| Níquel                                         | mg O2/L    | 20                                           | <1,0              | <1,0              | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| Oxidabilidade                                  | µg/L       | 5,0                                          | <0,10             | <0,10             | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| Pesticidas Totais                              | µg/L       | 0,50                                         | <0,030            | <0,030            | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| MCPA                                           | µg/L       | 0,10                                         | <0,030            | <0,030            | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| Linurão                                        | µg/L       | 0,10                                         | <0,030            | <0,030            | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| S-Metolaclo                                    | µg/L       | 0,10                                         | <0,030            | <0,030            | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| Oxadiazão                                      | µg/L       | 0,10                                         | <0,030            | <0,030            | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| Ometoato                                       | µg/L       | 0,10                                         | <0,030            | <0,030            | ---                        | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| Tebuconazol                                    | µg/L       | ---                                          | <0,030            | <0,030            | 0                          | ---                 | 1                   | 1          | 100%                  |
| Terbutilazina                                  | µg/L       | 0,10                                         | <0,030            | <0,030            | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| Desetilterbutilazina                           | µg/L       | 0,10                                         | <0,030            | <0,030            | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| Atrazina                                       | µg/L       | 0,10                                         | <0,030            | <0,030            | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| Imidaclopride                                  | µg/L       | 0,10                                         | <0,030            | <0,030            | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| Desetilatrazina                                | µg/L       | 0,10                                         | <0,030            | <0,030            | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| Bentazona                                      | µg/L       | 0,10                                         | <0,0300           | <0,0300           | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| Clorpirifos                                    | µg/L       | 0,10                                         | <0,030            | <0,030            | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| Dimetoato                                      | µg Se/L    | 0,10                                         | <0,5              | <0,5              | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| Selénio                                        | mg Na/L    | 10                                           | 38                | 38                | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| Sódio                                          | mg SO4/L   | 200                                          | 29                | 29                | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| Sulfatos                                       | µg/L       | 250                                          | <3 (maior LQ)     | <3 (maior LQ)     | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| Tetracloroetano e Tricloroetano:               | µg/L       | 10                                           | <3                | <3                | ---                        | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |

|  | Parâmetros                    | Unidades | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 152/2017 | Valores obtidos |               | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) |            | % Análises Realizadas |
|--|-------------------------------|----------|----------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------------------|
|  |                               |          |                                              | Mínimo          | Máximo        |                            |                     | Agendadas           | Realizadas |                       |
|  | Tetracloroeteno               | µg/L     | ---                                          | <0,3            | <0,3          | ---                        | ---                 | 1                   | 1          | 100%                  |
|  | Tricloroeteno                 | µg/L     | ---                                          | <3 (maior LQ)   | <3 (maior LQ) | 0                          | ---                 | 1                   | 1          | ---                   |
|  | Trihalometanos - total (THM): | µg/L     | 100                                          | <3              | <3            | ---                        | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
|  | Clorofórmio                   | µg/L     | ---                                          | <3              | <3            | ---                        | ---                 | 1                   | 1          | 100%                  |
|  | Bromofórmio                   | µg/L     | ---                                          | <3              | <3            | ---                        | ---                 | 1                   | 1          | 100%                  |
|  | Bromodiclorometano            | µg/L     | ---                                          | <3              | <3            | ---                        | ---                 | 1                   | 1          | 100%                  |
|  | Dibromoclorometano            | mSv/ano  | ---                                          | <0,10           | <0,10         | 0                          | ---                 | 1                   | 1          | 100%                  |
|  | Dose Indicativa Total         | Bq/L     | 0,10                                         | <0,04           | <0,04         | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | ---                   |
|  | Alfa total                    | Bq/l     | 0,10 (Nível de verificação)                  | ---             | ---           | ---                        | ---                 | ---                 | ---        | ---                   |
|  | Radão                         | N/100ml  | 500                                          | 0               | 0             | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |

#### Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: Calçadinha

|           | Parâmetro                  | Unidades          | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 152/2017 | Valores obtidos |        | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) |            | % Análises Realizadas |
|-----------|----------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-----------------|--------|----------------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------------------|
|           |                            |                   |                                              | Mínimo          | Máximo |                            |                     | Agendadas           | Realizadas |                       |
| CR1 + CR2 | Escherichia coli (E. coli) | N/100ml           | 0                                            | 0               | 0      | 0                          | 100                 | 3                   | 3          | 100%                  |
|           | Bactérias coliformes       | N/100ml           | 0                                            | 0               | 0      | 0                          | 100                 | 3                   | 3          | 100%                  |
|           | Desinfetante residual      | mg Cl2/L          | ---                                          | 0,74            | 0,99   | ---                        | ---                 | 3                   | 3          | 100%                  |
|           | Cheiro a 25°C              | Fator de diluição | 3                                            | <1              | <1     | 0                          | 100                 | 1                   | 1          | 100%                  |
|           | Sabor a 25°C               | Fator de diluição | 3                                            | <1              | <1     | 0                          | 100                 | 1                   | 1          | 100%                  |
|           | pH                         | E. Sorensen       | ≥6,5 e ≤9,5                                  | 8,2             | 8,2    | 0                          | 100                 | 1                   | 1          | 100%                  |
|           | Condutividade              | µS/cm, a 20 °C    | 2500                                         | 594             | 594    | 0                          | 100                 | 1                   | 1          | 100%                  |
|           | Cor                        | mg PtCo/L         | 20                                           | <5,0            | <5,0   | 0                          | 100                 | 1                   | 1          | 100%                  |
|           | Turvação                   | UNT               | 4                                            | <0,20           | <0,20  | 0                          | 100                 | 1                   | 1          | 100%                  |
|           | Enterococos                | N/100ml           | 0                                            | 0               | 0      | 0                          | 100                 | 1                   | 1          | 100%                  |
|           | Número de colónias a 22 °C | N/ml a 22°C       | s/ alter. anormal                            | N.D.            | N.D.   | 0                          | 100                 | 1                   | 1          | 100%                  |
|           | Número de colónias a 37 °C | N/ml a 36°C       | s/ alter. anormal                            | N.D.            | N.D.   | 0                          | 100                 | 1                   | 1          | 100%                  |
|           | Nitratos                   | mg NO3/L          | 50                                           | 29              | 29     | 0                          | 100                 | 1                   | 1          | 100%                  |
|           | Pesticidas Totais          | µg/l              | 0,5                                          | <0,014          | <0,014 | 0                          | 100                 | 1                   | 1          | 100%                  |
|           | Linurão                    | µg/L              | 0,10                                         | <0,014          | <0,014 | 0                          | 100                 | 1                   | 1          | 100%                  |
|           | Atrazina                   | µg/L              | 0,10                                         | <0,014          | <0,014 | 0                          | 100                 | 1                   | 1          | 100%                  |
|           | Desetilatrazina            | µg/L              | 0,10                                         | <0,014          | <0,014 | 0                          | 100                 | 1                   | 1          | 100%                  |

**Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: Casas Novas**

|     | Parâmetro                  | Unidades | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 152/2017 | Valores obtidos |        | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) |            | % Análises Realizadas |
|-----|----------------------------|----------|----------------------------------------------|-----------------|--------|----------------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------------------|
|     |                            |          |                                              | Mínimo          | Máximo |                            |                     | Agendadas           | Realizadas |                       |
| CR1 | Escherichia coli (E. coli) | N/100ml  | 0                                            | 0               | 0      | 100                        | 1                   | 1                   | 100%       | 0                     |
|     | Bactérias coliformes       | N/100ml  | 0                                            | 0               | 0      | 100                        | 1                   | 1                   | 100%       | 0                     |
|     | Desinfetante residual      | mg Cl2/L | 0,81                                         | 0,81            | ---    | ---                        | 1                   | 1                   | 100%       | 0,81                  |

**Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: Vila Boim/Terrugem/Vila Fernando**

|           | Parâmetro                  | Unidades          | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 152/2017 | Valores obtidos |        | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) |            | % Análises Realizadas |
|-----------|----------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-----------------|--------|----------------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------------------|
|           |                            |                   |                                              | Mínimo          | Máximo |                            |                     | Agendadas           | Realizadas |                       |
| CR1 + CR2 | Escherichia coli (E. coli) | N/100ml           | 0                                            | 0               | 0      | 0                          | 100                 | 3                   | 3          | 100%                  |
|           | Bactérias coliformes       | N/100ml           | 0                                            | 0               | 0      | 0                          | 100                 | 3                   | 3          | 100%                  |
|           | Desinfetante residual      | mg Cl2/L          | ---                                          | 0,45            | 0,66   | ---                        | ---                 | 3                   | 3          | 100%                  |
|           | Cheiro a 25°C              | Fator de diluição | 3                                            | <1              | <1     | 0                          | 100                 | 1                   | 1          | 100%                  |
|           | Sabor a 25°C               | Fator de diluição | 3                                            | <1              | <1     | 0                          | 100                 | 1                   | 1          | 100%                  |
|           | pH                         | E. Sorensen       | ≥6,5 e ≤9,5                                  | 7,7             | 7,7    | 0                          | 100                 | 1                   | 1          | 100%                  |
|           | Condutividade              | µS/cm, a 20 °C    | 2500                                         | 306             | 306    | 0                          | 100                 | 1                   | 1          | 100%                  |
|           | Cor                        | mg PtCo/L         | 20                                           | <5,0            | <5,0   | 0                          | 100                 | 1                   | 1          | 100%                  |
|           | Turvação                   | UNT               | 4                                            | <0,20           | <0,20  | 0                          | 100                 | 1                   | 1          | 100%                  |
|           | Enterococos                | N/100ml           | 0                                            | 0               | 0      | 0                          | 100                 | 1                   | 1          | 100%                  |
|           | Número de colónias a 22 °C | N/ml a 22°C       | s/ alter. anormal                            | N.D.            | N.D.   | 0                          | 100                 | 1                   | 1          | 100%                  |
|           | Número de colónias a 37 °C | N/ml a 36°C       | s/ alter. anormal                            | N.D.            | N.D.   | 0                          | 100                 | 1                   | 1          | 100%                  |
|           | Clostridium perfringens    | N/100ml           | 0                                            | 0               | 0      | 0                          | 100                 | 1                   | 1          | 100%                  |
|           | Alumínio                   | µg Al/L           | 200                                          | 63              | 63     | 0                          | 100                 | 1                   | 1          | 100%                  |
|           | Manganês                   | µg Mn/L           | 50                                           | <10             | <10    | 0                          | 100                 | 1                   | 1          | 100%                  |

**Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: São Lourenço**

|     | Parâmetro                  | Unidades | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 152/2017 | Valores obtidos |        | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) |            | % Análises Realizadas |
|-----|----------------------------|----------|----------------------------------------------|-----------------|--------|----------------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------------------|
|     |                            |          |                                              | Mínimo          | Máximo |                            |                     | Agendadas           | Realizadas |                       |
| CR1 | Escherichia coli (E. coli) | N/100ml  | 0                                            | 0               | 0      | 0                          | 100                 | 1                   | 1          | 100%                  |
|     | Bactérias coliformes       | N/100ml  | 0                                            | 0               | 0      | 0                          | 100                 | 1                   | 1          | 100%                  |
|     | Desinfetante residual      | mg Cl2/L | ---                                          | 1,1             | 1,1    | ---                        | ---                 | 1                   | 1          | 100%                  |

# Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: Elvas

|           | Parâmetro                  | Unidades          | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 152/2017 | Valores obtidos |        | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) |            | % Análises Realizadas |
|-----------|----------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-----------------|--------|----------------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------------------|
|           |                            |                   |                                              | Mínimo          | Máximo |                            |                     | Agendadas           | Realizadas |                       |
| CRT + CR2 | Escherichia coli (E. coli) | N/100ml           | 0                                            | 0               | 0      | 0                          | 100                 | 12                  | 12         | 100%                  |
|           | Bactérias coliformes       | N/100ml           | 0                                            | 0               | 0      | 0                          | 100                 | 12                  | 12         | 100%                  |
|           | Desinfetante residual      | mg Cl2/L          | ---                                          | 0,06            | 0,97   | ---                        | ---                 | 12                  | 12         | 100%                  |
|           | Cheiro a 25°C              | Fator de diluição | 3                                            | <1              | <1     | 0                          | 100                 | 4                   | 4          | 100%                  |
|           | Sabor a 25°C               | Fator de diluição | 3                                            | <1              | <1     | 0                          | 100                 | 4                   | 4          | 100%                  |
|           | pH                         | E. Sorensen       | ≥6,5 e ≤9,5                                  | 7,3             | 7,7    | 0                          | 100                 | 4                   | 4          | 100%                  |
|           | Condutividade              | µS/cm, a 20 °C    | 2500                                         | 293             | 325    | 0                          | 100                 | 4                   | 4          | 100%                  |
|           | Cor                        | mg PtCo/L         | 20                                           | <5,0            | <5,0   | 0                          | 100                 | 4                   | 4          | 100%                  |
|           | Turvação                   | UNT               | 4                                            | <0,20           | 0,39   | 0                          | 100                 | 4                   | 4          | 100%                  |
|           | Enterococos                | N/100ml           | 0                                            | 0               | 0      | 0                          | 100                 | 4                   | 4          | 100%                  |
|           | Número de colónias a 22 °C | N/ml a 22°C       | s/ alter. anormal                            | N.D.            | N.D.   | 0                          | 100                 | 4                   | 4          | 100%                  |
|           | Número de colónias a 37 °C | N/ml a 36°C       | s/ alter. anormal                            | N.D.            | N.D.   | 0                          | 100                 | 4                   | 4          | 100%                  |
|           | Clostridium perfringens    | N/100ml           | 0                                            | 0               | 0      | 0                          | 100                 | 4                   | 4          | 100%                  |
|           | Alumínio                   | µg Al/L           | 200                                          | 39              | 66     | 0                          | 100                 | 4                   | 4          | 100%                  |
|           | Manganês                   | µg Mn/L           | 50                                           | <10             | <10    | 0                          | 100                 | 4                   | 4          | 100%                  |

**Nota:** L.Q. – Limite de Quantificação; N.D.- Não detetado

## Resumo dos parâmetros conservativos informados pela entidade em alta, Águas do Vale do Tejo:

No 2º trimestre, não foram pesquisados parâmetros conservativos pela entidade em alta.

### Observações:

O programa de Controlo de Qualidade externo é efetuado pelo laboratório CESAB.

Elvas, 19 de Agosto 2022

O Chefe de Serviço



Publicado na página de internet do serviço em

31-08-2022